

KVALITETSKONTROL



ROSKILDE STEN & GRUS ApS

ØDE HASTRUPVEJ 48 · 4000 ROSKILDE · TLF. 70 26 57 58 · FAX 46 36 90 58 · CVR NR. 21 49 11 44

Sigteanalyse

Udtaget dato: 05.01.2017
Vare: Singels 32-64 mm.
Prøvenr: 17-009
Udtaget af: TL
Udtagings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
80,00	0,0	70457,9	100,0
63,00	3736,8	66721,1	94,7
31,50	64565,0	2156,1	3,1
16,00	1594,8	561,3	0,8
8,00	0,0	561,3	0,8
5,60	0,0	561,3	0,8
4,00	0,0	561,3	0,8
2,00	0,0	561,3	0,8
1,00	0,0	561,3	0,8
0,50	0,0	561,3	0,8
0,25	0,0	561,3	0,8
0,125	0,0	561,3	0,8
0,063	558,3	3,0	0,0
Bund:	3,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	70457,9		

U-tal, d60:d10= 1,5

Kornkurve

