

KVALITETSKONTROL



ROSKILDE STEN & GRUS ApS

ØDE HASTRUPVEJ 48 · 4000 ROSKILDE · TLF. 70 26 57 58 · FAX 46 36 90 58 · CVR NR. 21 49 11 44

Sigteanalyse

Udtaget dato: 11.02.2018
Vare: Betonsand 0-4 mm.
Prøvenr: 19-056
Udtaget af: TL Varenr: 1207
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1121,6	100,0
31,50	0,0	1121,6	100,0
22,40	0,0	1121,6	100,0
16,00	0,0	1121,6	100,0
11,20	0,0	1121,6	100,0
8,00	0,0	1121,6	100,0
5,60	8,0	1113,6	99,3
4,00	49,3	1064,3	94,9
2,00	147,7	916,6	81,7
1,00	221,0	695,6	62,0
0,50	308,3	387,3	34,5
0,25	260,4	126,9	11,3
0,125	86,5	40,4	3,6
0,063	21,5	18,9	1,7
Bund:	1,1	17,8	
Udvask:	17,8		
	1121,6		

U-tal, d60:d10= 4,2

Kornkurve

