

KVALITETSKONTROL



Øde Hastrup Vej 48 | 4000 Roskilde | +45 70 26 57 58 | www.roskildestenoggrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 13.05.2019
Vare: Vsk. Sand 0-2
Prøvenr: 19-191
Udtaget af: TL Varenr.: 1248
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	ennemfald %
63,00	0,0	977,6	100,0
31,50	0,0	977,6	100,0
22,40	0,0	977,6	100,0
16,00	0,0	977,6	100,0
11,20	0,0	977,6	100,0
8,00	0,0	977,6	100,0
5,60	0,0	977,6	100,0
4,00	1,3	976,3	99,9
2,00	83,5	892,8	91,3
1,00	137,6	755,2	77,3
0,50	256,3	498,9	51,0
0,25	349,5	149,4	15,3
0,125	135,4	14,0	1,4
0,063	12,4	1,6	0,2
Bund:	1,6	0,0	
Udvask:	0,0		
	977,6		

U-tal, d60:d10= 3,6

Kornkurve

