



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 09.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26002921
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: 050D87EC15

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26002921-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - 121107 afd. Glim

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 31.08.2026 **Slut:** 09.09.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-5:2022	Knusningsgrad
prVI 99-11:2013	Bestemmelse af Kalkindhold

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002921-01
Rapportdato: 09.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26002921
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm kv. II	Prøvested:	121107 afd. Glim
Prøvemærke:	0-32mm SGII	Prøve ID:	27-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00292101	Enhed	
Vibrationsindstampning			
Maksimal tørdensitet	2.07	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	6.8	%	
Kalkindhold			
Kalkindhold 0-16 mm	11.0	%	
Kalkindhold > 16mm	4.3	%	
Knusningsgrad			
Totalt knust	1	%	
Delvist knust	6	%	
Totalt afrundet	67	%	