



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 03.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26002968
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: 04BD7DCB78

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26002968-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - 101121

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 02.09.2026 **Slut:** 03.09.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002968-01
Rapportdato: 03.09.2026
Batchnr.: EUAB75-26002968
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Stabilt grus 0-32 mm kv. II	Prøvested:	101121
Prøvemærke:	0-32mm SGII	Prøve ID:	01-09-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00296801	Enhed	
Vibrationsindstampning			
Maksimal tør densitet	2.23	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	6.4	%	