



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001951
Kundenr.: CA0025026
Valideringskode: DBE97F42B2

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26001951-01**

Rekvirent

Roskilde Sten og Grus ApS - Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 15.06.2026 **Slut:** 18.06.2026


Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse
DS/EN 933-9:2022	Prøvning med Methylenblåt

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26001951-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001951
Kundenr.: CA0025026

Analysereport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus 0-8mm kv. II	Prøvested:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101107	Prøve ID:	11-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00195101	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	97	%	
Gennemfald 4 mm	87	%	
Gennemfald 2 mm	80	%	
Gennemfald 1 mm	68	%	
Gennemfald 0,5 mm	51	%	
Gennemfald 0,25 mm	30	%	
Gennemfald 0,125 mm	16	%	
Gennemfald 0,063 mm	7.3	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	1.4		
Vibrationsindstampning			
Maksimal tørdensitet	2.00	Mgram/m ³	
Optimalt vandindhold	8.8	%	



Roskilde Sten og Grus ApS
Øde Hastrup Vej 48
4000 Roskilde
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26001951-01
Rapportdato: 18.06.2026
Batchnr.: EUAB75-26001951
Kundenr.: CA0025026

Analyserapport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus 0-8mm kv. II	Prøvested:	Øde Hastrup Vej 48, 4000 Roskilde
Prøvemærke:	101107	Prøve ID:	11-06-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00195101		

kornstørrelsefordeling

